

广东风华高新科技股份有限公司

招 标 文 件

项目编号：NO.F18019

项目名称：电子城高压设备、线路维护保养及年度预防性试验项目

招标承办单位：广东风华高新科技股份有限公司采购管理部

2018 年 7 月 5 日

目 录

目 录	1
第一章 招标公告	3
第二章 投标须知	4
第三章 项目概况及采购要求	12
第四章 合同	17
第五章 投标文件格式	25

招标文件前置表

序号	条款号	内容	说明与要求
1	第三章	采购内容	通过招标方式选定电子城高压设备、线路维保及年度预防性试验单位，负责对 1 个 110KV 变电站及 6 个 10KV 配电房的高压设备及线路，进行日常维护保养和年度预防性试验，服务期两年。具体项目内容及服务要求见招标文件第三章《项目概况及采购要求》。
2	第二章 2.1	采购人	广东风华高新科技股份有限公司
3	第二章 3	招标承办单位	广东风华高新科技股份有限公司采购管理部
4	第二章 9	投标报价	人民币报价
5	第二章 11	投标保证金	40000 元人民币，投标保证金采用电汇方式提交，不可以采用现金方式提交，不接收由私人账户和其他单位转入的保证金。
6	第二章 12	投标有效期	开标之日起 90 天。
7	第二章 13	投标文件份数	正本一份，副本五份，开标一览表一份，WORD 档投标文件存 U 盘，开标一览表和 U 盘单独密封。
8	第一章 5	投标文件递交截止期间和地点	时间：2018 年 7 月 30 日 14 时 30 分（北京时间）。 地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 8 楼会议室
9	第一章 6	开标时间和地点	时间：2018 年 7 月 30 日 14 时 30 分（北京时间）。 地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 8 楼 10 号洽谈室
10	第二章 20	资格审查方式	资格后审
11	第二章 22	评标方法	综合评分法
12	第二章 28	中标服务费	不收取中标服务费

第一章 招标公告

广东风华高新科技股份有限公司对电子城高压设备、线路维护保养及年度预防性试验项目所需的货物及服务进行公开招标，欢迎有意向的合格投标人参加投标。

一、项目名称及项目编号：电子城高压设备、线路维护保养及年度预防性试验项目 NO.F18019

二、招标项目简要说明：通过招标方式选定电子城高压设备、线路维保及年度预防性试验单位，负责对1个110KV变电站及6个10KV配电房的高压设备及线路，进行日常维护保养和年度预防性试验，服务期两年。具体项目内容及服务要求见招标文件第三章《项目概况及采购要求》。

三、投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，成立年限至少3年；

3.2 投标人必须具备国家电力监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》三级承装类、三级承修类、三级承试类或以上资质，以资质证书复印件加盖公章为准；

3.3 投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，以信息系统截图加盖公章；

3.4 投标人近三年未与采购人有经济或合同纠纷；

3.5 本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

有意向的投标人自招标公告发布之日起至2018年7月30日14:30止，可到广东风华高新科技股份有限公司官网 <http://www.china-fenghua.com> 自行下载招标文件。

五、投标文件的递交

5.1 投标人需交纳投标保证金人民币40000元，按下列开户行、账号办理银行转账，不接受现金。转账时需备注清楚投标人名称、投标项目名称、编号等信息。

户名：广东风华高新科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行肇庆市第一支行

账号：2017002109022121938

5.2 投标保证金请于2018年7月30日14:30（北京时间）**前到账**。

5.3 投标截止时间：2018年7月30日14:30（北京时间）。投标文件（含转账方式的银行进账单复印件）在投标截止时间前递交到如下地址。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标有关信息

6.1 开标时间：2018年7月30日14:30（北京时间）。

6.2 开标地点：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业园1#楼8楼10号洽谈室。

七、联系方式

地 址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业园1#楼7楼

联系人：万小姐

邮 编：526020

电 话：0758-6923099

传 真：0758-6923568

电子邮件：kaixing10@china-fenghua.com

八、发布媒体

招标公告同时在《南方日报》、《采购与招标网》、本公司网站 <http://www.china-fenghua.com>、OA系统、公司微信平台 fhgkj 和厂务公开栏进行发布。

九、本次招标说明解释权归广东风华高新科技股份有限公司采购管理部。



风华高科微信公众号

第二章 投标人须知

一 说明

1 本招标文件适用于本文件中所述货物、工程及相关服务的招标投标。

2 定义：

2.1 “采购人”指广东风华高新科技股份有限公司。

2.2 “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格供应商。

2.3 “投标人”指符合本文件规定并参加投标的供应商。

3 招标承办部门

招标承办部门是广东风华高新科技股份有限公司采购管理部。

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 7 楼

联系人：万小姐

联系电话：0758-6923099

传 真：0758-6923568

网 址：<http://www.china-fenghua.com>

4 通知

对与本项目有关的通知，招标承办单位将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式，向投标人发出，传真号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或招标承办单位未收到回复时，并不应当被理解为招标承办单位知道、应当知道或不应当被理解为招标承办单位应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标承办单位已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标承办单位认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标承办单位不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二 招标文件

5 招标文件构成

5.1 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目概况及采购要求

第四章 合同

第五章 投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.3 招标文件的澄清、修改

5.3.1 投标人的澄清、修改要求等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可对招标文件提出澄清或修改的要求，该要求应在投标/报价截止日的 5 个工作日前，按招标文件中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达到招标承办单位。

5.3.2 招标承办单位对澄清、修改要求的处理：招标承办单位对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若招标承办单位决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种书面方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

5.3.3 招标承办单位主动进行的澄清、修改：招标承办单位无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

5.3.4 招标承办单位澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标承办单位一旦对招标文件或其它采购形式的采购文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标承办单位有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，招标承办单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

5.4 现场勘察

5.4.1 潜在投标人可对工程现场和周围环境进行现场勘察,以获取其需要负责的有关编制投标书和签署合同所需的资料。

5.4.2 需要进行现场勘察的潜在投标人可联系招标人,由招标人安排正式的现场勘察,投标人考察现场的费用由投标人承担,未参加现场勘察的投标人将对由此产生的后果自己负责。

5.4.3 招标承办单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据,是招标现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

5.4.3 投标人在现场勘察后如果有疑问应以书面形式提出。

三 投标文件的编制

6 投标文件的语言和计量单位

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料,都应提供中文翻译本,在解释时以翻译本为准。

6.2 投标文件所使用的计量单位,应使用国家法定计量单位。

6.3 对违反上述规定情形的,招标承办单位有权根据本次采购投标人数量及采购人、评委的要求,决定要求其限期提供加盖公章的翻译文件或决定对其投标拒绝

7 投标文件构成

7.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分并装订成册,否则将导致其投标被拒绝:

第一部分 自查及导读表

第二部分 投标文件

(1) 投标书

(2) 法定代表人身份证明书

(3) 法定代表人授权委托书

(4) 资格声明函

(5) 投标保证金承诺函

(6) 投标人情况一览表

(7) 合同

(8) 项目采购内容及要求

(9) 开标一览表

(10) 投标分项报价表

(11) 技术评审资料一览表

(12) 商务评审资料一览表

(13) 公司情况说明书

(14) 投标人认为需要提供的其它说明和资料

(15) 廉政承诺函

以上投标文件如一页不能完成,均可相应增加页面,但必须连页并需要代表人签字或加盖公司公章或骑缝章。

8 投标文件的格式

8.1 投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式填写“投标书”、“开标一览表”等以及供开标使用的单独密封的“开标一览表”。

8.2 投标人不得将同一项目包中的内容拆开投标,否则将导致其投标被拒绝。

9 投标报价和货币

9.1 投标人应按招标文件中规定的报价方式报价,若投标书中出现总价金额与单价汇总金额不一致的,以单价汇总金额计算结果为准;以单价金额小数点有明显错误的除外。任何有选择的报价将不予接受。

9.2 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

9.3 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

9.4 分项报价合计与开标一览表不一致的,以开标一览表为准。

9.5 投标报价中如有缺项,将全部有效投标报价中此项的最高报价计入缺漏项投标人总价,然后进行价格评分,若此投标人中标,投标人必须将此项补齐,并且中标总价为投标人原始报价,不予调整。

9.6 投标人资格的证明文件

9.7 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其投标文件的一部分。

9.8 投标人应符合招标文件规定的资格标准，否则将导致废标。

9.9 所提交的证明文件必须真实的，否则将导致废标。

10 证明货物的合格性和符合投标文件规定的文件

10.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合投标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

10.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

(2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源。

(3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人在阐述上述第 10.2 (3) 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购人满意。

11 投标保证金

11.1 投标人应在递交投标文件前提交投标保证金：**人民币肆万元整（RMB：40000 元整）**，并作为其投标的一部分。

11.2 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的相关规定没收投标人的投标保证金。

11.3 投标保证金可以采用电汇、银行转账或支票的方式提交，**但不可以采用现金方式提交**。保证金汇入以下投标保证金专用账户（投标保证金应以银行到账为收到依据），如果是以投标人分支机构转入，应提交投标单位的法定代表人书面授权，**不接收由私人账户和其他单位转入的保证金**，无论是何种形式转入，保证金一律以银行转账的形式退回给投标单位的银行账户。投标人是否提交投标保证金以采购人采购管理部人员确认为准。

投标保证金专用账户如下：

户 名： 广东风华高新科技股份有限公司

开户银行： 中国工商银行肇庆市第一支行

帐 号： 2017002109022121938

11.4 凡没有根据本须知的规定提交有效的投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

11.5 未中标的投标人在本项目招标结果通知书发出后，提供投标保证金收据（原件）和招标结果通知书到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。

11.6 中标人在签订采购合同并按本须知的相关规定提交履约保证金后，携带投标保证金收据和合同正本到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。

11.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人在规定期限内未能签订合同；

(3) 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可没收其投标保证金。

(4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

11.8 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标承办单位均无义务和责任承担这些费用。

12 投标有效期

12.1 投标应在规定的开标日后的 90 个日历日内保持有效。

12.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标承办单位可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

13 投标文件的式样和签署

13.1 **投标人应准备投标文件正本一份和副本五份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。**

13.2 投标文件的正本可打印或使用黑色或蓝色的水笔填写，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的《授权证书》原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投

标人法定代表人或其授权代表用姓名签署或加盖公司公章或盖骑缝公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签署姓名才有效。

四 投标文件的递交

14 投标文件的密封和标记

14.1 为方便开标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

14.2 投标人需同时递交 WORD 档投标文件一份保存在 U 盘，U 盘（1 个）与“开标一览表”一起密封（U 盘不退还）。

14.3 投标文件正本上注明“正本”，副本上注明“副本”。

14.4 投标人应将投标文件正本（正本必须单独密封）和所有的副本（副本不需每本单独密封，可将全部副本密封在一起）分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

14.5 投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

14.6 信封均应：

(1) 清楚标明：广东风华高新科技股份有限公司投标文件

(2) 注明项目编号：NO.F18019、项目名称：电子城高压设备、线路维护保养及年度预防性试验项目“在 2018 年 7 月 30 日 14 时 30 分之前不得启封”的字样。

(3) 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标承办单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标承办单位有权予以拒绝，并退回投标人。

15 投标截止时间

15.1 投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标承办单位拒绝接收。

15.2 招标承办单位可以通过修改招标文件，自行决定是否延长投标截止时间。在此情况下，招标承办单位、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16 迟交的投标文件

16.1 投标截止期后收到的任何投标文件将为无效投标。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，可以在投标截止时间之前修改或撤回其投标，并以书面形式通知招标承办单位，补充、修改和撤标要求须经招标承办单位签字确认接受，否则无效。

17.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和发送。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五 开标与评标

18 开标与评标

18.1 组建评标委员会

由招标承办单位根据本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评委由 5 人或以上单数组成。

18.2 开评标流程

投标人应保证投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。

开标→唱标→资格审查→符合性审查→详细评审→综合评分→推荐中标候选人。

19 开标

19.1 招标承办单位按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。采购人代表及有关工作人员参加。开标时各投标人代表可以参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

19.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

19.3 开标时，唱标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标承办单位认为适当的其他内容。投标人若有报价未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标承办单位对此不承担任何责任。除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

19.4 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知规定递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

19.4 招标承办单位将做开标记录。

20 资格审查和符合性审查

20.1 资格审查方式：资格后审。

开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

20.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人应根据下表逐一响应，如有其中一项未通过符合性审查，则不能参加下一阶段评议。

资格审查：

检查项目		投标人
投标资格	投标人营业执照副本复印件加盖公章	
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，成立年限至少 3 年	
	投标人必须具备国家电力监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》三级承装类、三级承修类、三级承试类或以上资质，以资质证书复印件加盖公章为准	
	投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，以信息系统截图加盖公章	
	投标人近三年未与采购人有经济或合同纠纷	
	本项目不接受联合体投标	
资格审查结论（合格或不合格）		

符合性审查：（如未通过投标资格审查，则不能进入符合性检查）

检查项目			投标人
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书证明	
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件有法人代表签字或公章的，或签字人有法人代表有效委托的。	
		投标保证金（40000 元）	
		合同条款符合性	
技术符合性	采购内容及要求	投标人的投标文件满足采购方采购内容及采购要求	
	配备人员及资质	按招标文件要求配备项目负责人 1 名（具备国家注册二级建造师资格或以上）、维护人员 6 名以上（须有电监局进网作业电工证或高压进网电工证，或相当于同类资格的作业人员）、应急抢修队 6 名以上（资质同上）	
价格符合性	价格标准	投标报价没有严重缺漏项	
		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金	
		投标报价表包含开标一览表和报价明细表	
围串标审查		无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	
投标文件没有其他导致废标的因素			
符合性审查结论（合格或不合格）			

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

- (1) 如果正本与副本文档不一致，以正本为准。
- (2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

20.4 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

21 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投

标价格等实质性内容做任何更改。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会成员签字。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

21.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复,该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可,将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可拒绝该投标。

21.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理,有降低质量、不能诚信履行的可能时,评标委员会有权通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该投标人在规定期限内未作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的,经评标委员会取得一致意见后,可拒绝该投标。

22 对投标文件的详细评审

22.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较;评审应严格按照招标文件的要求和条件进行;投标人可对任何擅自改变评标标准、方法和中标条件的行为进行质疑或投诉。

22.2 本次招标评标方法为综合评分法。对投标人技术、商务和价格进行评审,综合得分排名第一的投标人为项目第一中标候选人。

评标标准:技术部分、商务部分和价格部分共三大部分(具体评标标准见第五章的评分导读表)。

23 确定中标人

23.1 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人,并标明排列顺序。

23.2 评标委员会根据详细评审的结果编写评标报告提交招标工作小组,招标工作小组根据评标报告编写招标汇总报告,确定中标候选人上报审批,审批后向中标人授予合同。中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,采购人将把合同授予排名其后的中标候选人;合同执行期间如现中标人被解除合同,采购人将把合同授予排名其后的中标候选人递补,并依次类推确定。

24 评标过程保密

24.1 开标之后,直到授予投标人合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等,均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

24.2 在评标期间,投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动,将导致投标被拒绝,并由其承担相应的法律责任。

25 招标承办单位宣布废标的权利

25.1 出现下列情况之一时,采购人有权宣布本项目废标,并通知所有投标人:

- (1) 投标人不足三家或通过资格条件审查投标人不足三家的;
- (2) 通过符合性审查投标人不足三家的;
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (4) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (5) 因重大变故,采购任务取消的。

25.2 投标文件有下列情形之一的,应当作无效投标:

- (1) 逾期送达的或者未送达指定地点的;
- (2) 未按招标文件要求密封的。

25.3 投标文件有下列情形之一的,由评标委员会初审后按废标处理:

- (1) 无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的;
- (2) 无法定代表人出具的授权委托书的;
- (3) 未按规定的格式填写,内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的;
- (4) 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件,或者在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或者多个报价,且未声明哪一个为最终报价的,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;
- (5) 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的;
- (6) 投标有效期不满足招标文件要求的;
- (7) 未按招标文件要求提交投标保证金的;
- (8) 招标文件明确规定可以废标的其他情形;

25.4 投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人弄虚作假的,按废标处理。

六 签订合同

26 中标通知

26.1 中标人确定后,招标承办单位以邮寄或传真等书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后,中标供应商放弃中标,应当承担相应的法律责任。

26.2 招标承办单位同时向其他投标人发出未中标通知。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

27 签订合同

27.1 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

27.2 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.3 招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容等，均为签订经济合同的依据。

27.4 中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

七 中标服务费

28 中标服务费：**招标不收取中标服务费**，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

八 处罚、询问和质疑

29 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与采购人采购项目的机会可能会受到影响：

(1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2) 中标人未按本招标文件规定签约；

(3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

(4) 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；

(5) 投标人对本项目有虚假应标行为经查实的。

30 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加公司的采购活动，并予以公告；有违法所得的，依据相关规定没收违法所得，情节严重的，报请工商行政管理机关吊销其营业执照。

(1) 提供虚假材料谋取中标的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3) 与招标承办单位、其他投标人恶意串通的；

(4) 向招标承办单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标承办单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标无效。

31 投标人有权就招标文件或签订合同的事宜提出质疑

31.1 投标人对招标文件有疑问的，可以于投标截止日期 3 天前向招标承办单位提出书面询问。

31.2 招标程序受国家相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标承办单位提出质疑并要求答复。

31.3 对于开标之后的质疑，招标承办单位将在收到书面质疑后不超过 7 个工作日内审查质疑事项，并作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人；对于开标之前的质疑，在投标截止日期 2 天前审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交采购人采购监督管理部门审查。

九 保密和披露

32 保密和披露

32.1 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.2 招标承办单位有权将投标人提供的所有资料向采购人其他部门或有关的负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露

十 禁止投标人相互串通投标

33 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

33.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

33.2 投标人之间约定中标人；

33.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

33.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

33.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 34 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标
- 34.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 34.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 34.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
 - 34.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 34.5 不同投标人的投标文件相互混装；
 - 34.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十一禁止招标人与投标人串通投标

- 35 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
- 35.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
 - 35.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
 - 35.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
 - 35.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
 - 35.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
 - 35.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

十二使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资格证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标

- 36 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为
- 36.1 使用伪造、变造的许可证件；
 - 36.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
 - 36.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
 - 36.4 提供虚假的信用状况；
 - 36.5 其他弄虚作假的行为。

第三章 项目概况及采购要求

一、项目简介

通过招标方式选定电子城高压设备、线路维保及年度预防性试验单位，负责对 1 个 110KV 变电站及 6 个 10KV 配电房的高压设备及线路，进行日常维护保养和年度预防性试验，服务期两年。具体项目内容及服务要求见以下采购内容及要求。

二、采购内容及要求

(一) 服务期：两年。

(二) 服务地点：广东省肇庆市风华路 18 号。

(三) 项目主要设备清单

维护范围如：高压站，蕉园站到风华站 110KV 高压电缆及蕉园站内隔离开关、断路器、计量、保护装置等相关设备，站内的 31500KVA 变压器、高压开关柜（KYN）、微机线路电容器保护测控柜、110KV 户外高压隔离开关、电力故障录波装置等；如 1 号配电房内的变压器、电房至风华站高压电缆、高压配电柜、PT 柜、高压柜到变压器 10KV 电缆、高压控制柜、保护屏、微机保护装置、直流屏等。具体设备以下表仅供参考，实际数量以现场为准。

高压年试项目设备清单（设备清单仅供参考，以现场为准）

1 号配电房			
设备名称	规格型号	单位	数量
电力变压器	2000KVA	台	4
电房至风华站高压电缆	YJV22-3×240	条	1
高压配电柜	KYN	只	5
PT 柜	KYN	只	2
10KV 电力电缆	YJV22-3×50	条	4
高压控制柜		只	1
保护屏(继电保护)		只	2
微机保护装置		只	1
直流屏		只	2
其它相关配套设备及控制线路等		批	1
2 号配电房			
设备名称	规格型号	单位	数量
电力变压器	2000KVA	台	4
电房至风华站高压电缆		条	1
高压配电柜		只	5
PT 柜		只	1
10KV 电力电缆		条	4
直流屏		只	2
微机保护装置		只	5
其它相关配套设备及控制线路等		批	1
3 号配电房			
设备名称	规格型号	单位	数量

电力变压器	2500KVA	台	4
电房至风华站高压电缆	YJV22-3×240	条	1
高压配电柜		只	5
测量柜		只	2
10KV 电力电缆	YJV22-3×120	条	4
高压控制柜		只	1
保护屏(继电保护)		只	3
微机保护装置		只	2
直流屏		只	2
其它相关配套设备及控制线路等		批	1
101 号配电房			
设备名称	规格型号	单位	数量
电力变压器	2000KVA	台	3
电房至风华站高压电缆	YJV22-3×240	条	1
高压配电柜		只	5
PT 柜		只	2
10KV 电力电缆	YJV22-3×95	条	2
10KV 电力电缆	YJV22-3×120	条	1
高压控制柜		只	1
保护屏(继电保护)		只	2
微机保护装置		只	1
直流屏		只	2
其它相关配套设备及控制线路等		批	1
端华增容配电房			
设备名称	规格型号	单位	数量
电力变压器	2500KVA	台	4
电房至风华站高压电缆	YJV22-3×300	条	2
高压配电柜		只	8
计量柜		只	2
10KV 电力电缆	YJV22-3×120	条	4
微机保护装置		只	6
直流屏		只	2
其它相关配套设备及控制线路等		批	1
新动力配电房			
设备名称	规格型号	单位	数量
电力变压器	2000KVA	台	9
电力变压器	2500KVA	台	1
电房至风华站高压电缆	YJV22-3×300	条	4
高压联络柜		只	4
高压配电柜		只	12
计量柜		只	2
10KV 电力电缆		条	10
微机保护装置		只	12
直流屏		只	1

其它相关配套设备及控制线路等			
110KV 风华站			
设备名称	规格型号	单位	数量
110KV 蕉风线电缆	110KV 风华站至 110KV 蕉园站 单芯电缆 1×300m m ²	条	3
10KV 风华线电缆	110KV 风华站至 110KV 蕉园站 三芯电缆 3×240m m ²	条	2
变压器	SZ9-31500/110	台	1
110KV 主变中性点避雷器	Y1W-73/200	只	1
110KV 主变中性点接地电流互感器	LJW-10	只	1
110KV 主变中性点隔离开关	GW8-72.3W	只	1
110KV 主变高压侧开关	LTB145D1/B	只	1
110KV 电流互感器	LB7-110W2	只	6
110KV 电压互感器	JCC6-110W2	只	3
110KV 避雷器	Y10WZ-100/260	只	3
110KV 电容式电压互感器	TYD110/√3-0.01H	只	1
110KV 户外高压隔离开关		只	3
高压配电柜		只	18
无间隙金属氧化物避雷器	HY5WZ-17/45	只	3
站用变	SC9-50/11	台	2
10KV 电容器	BFMH11/√3-2400-1×3W	只	3
10KV 串联电抗器	CKOK1	只	3
10KV 电压互感器	FD2-1.7/11√3	只	3
无间隙金属氧化物避雷器	HY5WZ2-17/45	只	3
中央信号屏		只	2
主变控制屏		只	1
10KV 馈线控制屏		只	2
微机线路电容器保护测控柜		只	1
微机变压器保护柜		只	1
计量屏		只	1
线路保护柜		只	2
微机保护装置		只	4
电力故障录波装置		套	1
直流屏		只	3
站用交流屏		只	1
通信屏		只	4
远动屏		只	1
数据后台监控系统		套	1
蕉园站内属于风华公司的断路器、隔离开关、保护装置、计量装置等。		批	1
其它相关配套设备及控制线路等		批	1

（四）维护与检测内容、要求及标准：（试验报告）

1、基本要求

（1）投标人必须对项目设备按质按标做好电气设备预防性试验及维护、变压器检验及维护、高压开关柜试验及维护等服务工作。

（2）定期检测应根据实际标准进行检测但不应少于每季一次，进行一次清扫、小修和必要的测试，消除缺陷，使设备处于良好状态下工作，每次记录数据须记录备案。制定每月计划，对电源设施进行线路检测，箱变设施的检查，每季度须将所有设施检查一遍，对每次的检查须反应在月度报表上，无报表将不予付款。

（3）各类电源设施应根据类别、等级和技术级别进行维护，确保所有电源设施应完好、整洁，并建立科学规范的维护档案。

（4）维护维修中使用的原材料、器件等必须合格。维护维修应贯彻国家的技术经济政策，使维护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

（5）严格按照《电气运行规程》、《电力变压器运行规程》，及DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、Q/CSG10007-2004《电力设备预防性试验规程》执行。

（6）维护单位须有能力在遇到紧急故障时，调动更多人力及时解决故障，除不可逾越困难，故障须在当天解决。

（7）人员配备：项目负责人1名（具备国家注册二级建造师资格或以上），维护人员6名以上（须有电监局进网作业电工证或高压进网电工证，或相当于同类资格的作业人员），应急抢修队6名以上（资质同上）。

（8）帮助采购方处理和当地供电部门的相关业务，接受当地供电部门用电监察部门的监管，对用电监察部门提出的安全技术要求，采用合理措施布置和落实。

2、110KV 变电站的工作内容：

（1）委托中标方维护 110 KV 风华变电站的有关 110kV 及 10kV 高压设备（含从蕉园站内风华公司的高压设备、110kV 进线电缆起至 10kV 出线柜止的高压电气设备及其二次设备；非高压电气设备和备用的 10KV 开关柜不属于本协议的工作内容）。

（2）中标方必须遵照《架空配电线路及设备运行规程》、《电力电缆运行规程》、《电气设备预防性试验规程》的要求，做好如下项目：

① 定期进行安全检查。高压配电设备的巡查每一月一次；高压电缆（被电缆沟盖板覆盖的除外）每三个月一次，如遇特殊情况应加强巡视，必要时要进行特别检查。

② 变压器套管、开关、刀闸、避雷器、蓄电池及电缆终端头等设备的停电检查及清扫工作，结合年度预防性试验一齐进行。

③ 代维护的高压设备巡查时如发现事故隐患或设备缺陷，应当日以书面通知采购方。如危及安全运行的应及时采取措施，安排检修。

④ 按供电部门的有关行业规定，中标方每年应对采购方的高压电气设备进行一次预防性试验，以作为判断采购方高压电气设备能否挂网运行的依据。预防性试验应在合同生效后壹年内完成，具体时间由采购方根据生产计划合理安排，但应提前 5 天通知中标方，试验期间应安排 3 天内停电时间；春节假期不安排试验。

⑤ 运行中设备出现缺陷或发生故障，中标方接到采购方通知后，应在 1 小时内到达现场，及时处理，尽快恢复供电。对未能即时处理的故障，中标方应协助采购方与有关部门对设备的检修或更换提出

具体方案，经采购方同意后，由中标方具体实施。而设备的日常维护工作（电气设备的清理、操作等）应由采购方完成。年度预防性试验的有关申请停电手续，由中标方协助采购方办理。

3、各配电房的工作内容：

(1) 委托中标方维护 10 KV 风华 线风华 I 电房、II 电房、III 电房、101 电房、新动力电房及端华增容电房 的有关 10KV 配电设备(含二次设备)

(2) 中标方必须遵照《架空配电线路及设备运行规程》、《电力电缆运行规程》、《电气设备预防性试验规程》的要求，做好如下项目：

① 定期进行安全检查。高压配电设备的巡查每一月一次；高压电缆(被电缆沟盖板覆盖的除外)每三个月一次，如遇特殊情况应加强巡视，必要时要进行特别检查。

② 变压器套管、开关、刀闸、避雷器、蓄电池及电缆终端头等设备的停电检查及清扫工作，结合年度预防性试验一齐进行。

③ 代维护的高压设备巡查时如发现事故隐患或设备缺陷，应当日以书面通知采购方。如危及安全运行的应及时采取措施，安排检修。

④ 按供电部门的有关行业规定，中标方每年应对采购方的高压电气设备进行一次预防性试验，以作为判断采购方高压电气设备能否挂网运行的依据。预防性试验应在合同生效后壹年内完成，具体时间由采购方根据生产计划合理安排，但应提前 5 天通知中标方，试验期间应安排 3 天停电时间；春节假期不安排试验。

⑤ 运行中设备出现缺陷或发生故障，中标方接到采购方通知后，应在 6 小时内到达现场，及时处理，尽快恢复供电。对未能即时处理的故障，中标方应协助采购方与有关部门对设备的检修或更换提出具体方案，经采购方同意后，由中标方具体实施。而设备的日常维护工作（电气设备的清理、操作等）应由采购方完成。年度预防性试验的有关申请停电手续，由中标方协助采购方办理。

（五）付款方式

1、付款方式

签订合同后按合同金额支付 20%作为首期款， 2018 年在年底做完高压试验经、维护、保养等工作，提供试验报告后 25 个工作日支付合同金额的 30%；2019 年在年底做完高压试验经、维护、保养等工作，提供试验报告后 25 个工作日支付合同金额的 30%；到 2020 年维保期满后 25 个工作日支付合同金额的 20%。

2、结算方式

转账。维护方按付款方式分季度开具增值税专用发票，甲方凭收取的发票支付相应款项。

第四章 合 同

(共2份)

合同条款一：110KV 高压电气设备维护及年度预防性试验合同+施工项目安全承诺书

高压电气设备进行代维护及 年度预防性试验工作(110kv)

协 议 书

甲 方：广东风华高新科技股份有限公司

乙 方：_____

签约地点：肇庆市端州区

高压电气设备进行代维护及年度预防性试验工作协议书

兹有广东风华高新科技股份有限公司（以下简称甲方）委托_____（以下简称乙方）对甲方的110kV 风华变电站的高压设备进行代维护及年度预防性试验。

经双方同意签订协议，并共同遵守如下具体条款：

一、甲方委托乙方的工作内容：

1、委托乙方维护 **110 kV 风华变电站**的有关110kV及10kV高压设备（含从110kV进线电缆起至10kV出线柜止的高压电气设备及其二次设备；非高压电气设备和备用的10KV开关柜不属于本协议的工作内容）。

2、乙方必须遵照《架空配电线路及设备运行规程》、《电力电缆运行规程》、《电气设备预防性试验规程》的要求，做好如下项目：

① 定期进行安全检查。高压配电设备的巡查每一月一次；高压电缆（被电缆沟盖板覆盖的除外）每三个月一次，如遇特殊情况应加强巡视，必要时要进行特别检查。

② 变压器套管、开关、刀闸、避雷器、蓄电池及电缆终端头等设备的停电检查及清扫工作，结合年度预防性试验一齐进行。

③ 代维护的高压设备巡查时如发现事故隐患或设备缺陷，应当日以书面通知甲方。如危及安全运行的应及时采取措施，安排检修。

④ 按供电部门的有关行业规定，乙方每年应对甲方的高压电气设备进行一次预防性试验，以作为判断甲方高压电气设备能否挂网运行的依据。预防性试验应在合同生效后壹年内完成，具体时间由甲方根据生产计划合理安排，但应提前5天通知乙方，试验期间应安排3天停电时间；春节假期不安排试验。

⑤ 运行中设备出现缺陷或发生故障，乙方接到甲方通知后，应在6小时内到达现场，及时处理，尽快恢复供电。对未能即时处理的故障，乙方应协助甲方与有关部门对设备的检修或更换提出具体方案，经甲方同意后，由乙方具体实施。而设备的日常维护工作（电气设备的清理、操作等）应由甲方完成。年度预防性试验的有关申请停电手续，由乙方协助甲方办理。

二、费用及付款方式：

委托维护的电气设备收费，按肇庆市物价局肇价字[2001]57号《关于调整用电设备代维护（试验）紧急服务收费标准的批复》一文执行。电气设备试验收费按《广东省安装工程综合定额》、《电力建设工程预算定额》及其相关规定执行。

1、按工程预算表所列代维护及预试项目的收费标准，经双方协商同意的各项费用包括：

① 高压设备代维护费每年_____元整（¥_____元）；

② 高压设备预试费每年_____整（¥_____元）；

以上两项费用壹年合计人民币_____（¥_____元），开具_____增值税专用发票。

2、付款方式：签订合同后按合同金额支付20%作为首期款，2018年在年底做完高压试验经、维护、保养等工作，提供试验报告后25个工作日支付合同金额的30%；2019年在年底做完高压试验经、维护、保养等工作，提供试验报告后25个工作日支付合同金额的30%；到2020年__月__日维保期满后25个工作日支付合同金额的20%。

3、下列情况所发生的各项费用，均应另行计收，而不包含在年度代维护费用范围内。

① 由于甲方人员违章操作而造成的人为设备损坏所需的检修费。

② 本维护年度设备检修所需人工费（按现行预算定额计算）累计超过年度维护费一倍及以上时所超出的部分费用。

- ③ 检修所需的设备材料费及需将设备运往其它地方处理的运输费。
- ④ 新更换设备检测试验费。
- ⑤ 高压计量设备损坏后的检测试验费。
- ⑥ 设备被盗或发生人为和外力的破坏及小动物引起的设备故障发生的费用。
- ⑦ 上述 6 项费用需经过甲方书面形式予以认可,甲、乙双方以核对认可后的数据进行实际结算。

三、法律责任:

1、在本协议规定的有效期内,代维护的高压电气设备发生故障或出现影响安全运行的缺陷,乙方收到甲方通知后,如没有到现场处理,甲方有权向乙方索回本年度的不低于 10%的代维护费。

2、甲方如不按时向乙方支付协议所列的费用,经书面催告后 30 天内仍未支付所列费用,乙方有权单方终止执行本协议,并向甲方追讨实际维护及试验设备应得的报酬。

3、双方经协商同意,或出现不可抗力的因素,允许变更或解除协议。

4、如因人、畜、小动物碰触带电设备而引起的一切损失和责任,由甲方与触电方协商解决,与乙方无关。

5、甲、乙双方需遵守国务院颁发的《电力供应与使用条例》。为确保安全运行,甲方不得擅自增加用电容量,不得擅自向外转供电或者将自备电源擅自并网。如因此而引发的一切责任,由甲方负责。

6、年度预试中,发现设备缺陷乙方应在恢复送电前口头通知甲方,并在 5 天内书面通知甲方,乙方未及时告知甲方,因而发生停电事故,检修费用由乙方负责。甲方接到通知后,应立即与乙方联系检修或自行调整负荷。如因甲方延误时间造成事故,或超载运行损坏设备,损失由甲方自负。

7、合同期内发生隐患或发生事故,乙方应及时排除,确保尽快恢复甲方正常生产。如隐患或事故已经导致甲方停产的,在甲方已经提供足够的检修材料和设备时,乙方应在 48 小时内排除故障,否则,甲方可寻求有资质的第三方参与排除故障,由此产生的合理费用由乙方承担。

四、代维护的起止日期:

本协议双方商定的代维护日期从 2018 年__月__日起至 2020 年__月__日止,共 2 年。过期代维护工作结束。

五、其它:

- 1、本协议一式肆份,甲、乙双方各执两份。
- 2、甲、乙双方签章后,本协议即生效。
- 3、在执行本协议的过程中,双方如发生争议,应当协商解决:协商不成,可通过司法程序解决。

甲方:广东风华高新科技股份有限公司
(盖章)

乙方: _____
(盖章)

纳税人识别号: _____

代 表: _____

联 系 人: _____

联 系 电 话: _____

签 章 日 期: _____

代 表: _____

开 户 银 行: _____

帐 号: _____

签 章 日 期: _____

施工项目安全承诺书

广东风华高新科技股份有限公司：

为保障施工安全，明确安全责任，我方就_____项目施工安全责任郑重承诺如下：

- 1、委派_____作为本项目施工的安全负责人，负责本项目施工安全。
- 2、严格执行国家及地方安全生产的政策、法令法规，遵守国家、行业有关安全施工规定，做好各项安全、防护及保险措施，确保施工安全。
- 3、保证派驻本项目现场的作业施工人员均已接受必要的安全培训教育和持有有效的作业资格证书，并熟练掌握作业安全操作技能。
- 4、为我方施工人员提供的作业的工具、安全防护用品、安全保险装置等均应符合相关安全技术规范的要求，且在安全检验的有效期内。
- 5、做好施工现场的各项施工防护、警示措施，确保施工过程及所有作业相关的物品不对建筑本身及厂家、行人、车辆、花木绿化等造成影响及损害。
- 6、施工人员严格遵守贵单位厂区的外来施工管理各项规定，在规定的时间内进行施工，并自觉接受并配合保安人员的查验。
- 7、及时做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
- 8、未经贵单位书面同意，不拆改原建筑物结构、各种设备管线及各种设施。如未经贵单位同意，擅自拆改原建筑物结构或设备管线等，由此发生的损失或事故（包括罚款），全部由我方承担。
- 9、施工过程中应自觉接受贵单位安全检查，对贵单位人员发现的施工安全隐患进行及时整改。
- 10、施工期间，因安全及防护措施问题，造成的一切事故，其事故责任及由此产生的一切费用，均由我方自行承担。
- 11、我方施工期间发生事故立即通知贵单位，并上报政府相关部门，按政府相关要求进行处理。
- 12、我方承诺我方的施工行为（包括但不限于打桩等）不影响、不损坏贵司所属的施工地点周边的建筑物包括建筑的内部结构，如有损坏，我方负赔偿责任，修复责任。

承诺单位：（盖章）_____

代 表 人：_____

时 间：_____年_____月 _____ 日

高压电气设备进行代维护及 年度预防性试验工作(10kv)

协 议 书

甲 方：广东风华高新科技股份有限公司

乙 方：_____

签约地点：肇庆市端州区

高压电气设备进行代维护及年度预防性试验工作协议书

兹有广东风华高新科技股份有限公司（以下简称甲方）委托_____（以下简称乙方）对甲方的 10KV 配电设备进行代维护及年度预防性试验（不包含变压器低压出线及以后的配电设备）。

经双方同意签订协议，并共同遵守如下具体条款：

一、甲方委托乙方的工作内容：

1、委托乙方维护 10 KV 风华 线风华 I 电房、II 电房、III 电房、101 电房及新动力电房 的有关 10KV 配电设备设备(含二次设备)（具体见工程预算表所列项目）

2、乙方必须遵照《架空配电线路及设备运行规程》、《电力电缆运行规程》、《电气设备预防性试验规程》的要求，做好如下项目：

① 定期进行安全检查。高压配电设备的巡查每一月一次；高压电缆(被电缆沟盖板覆盖的除外)每三个月一次，如遇特殊情况应加强巡视，必要时要进行特别检查。

② 变压器套管、开关、刀闸、避雷器、蓄电池及电缆终端头等设备的停电检查及清扫工作，结合年度预防性试验一齐进行。

③ 代维护的高压设备巡查时如发现事故隐患或设备缺陷，应当日以书面通知甲方。如危及安全运行的应及时采取措施，安排检修。

④ 按供电部门的有关行业规定，乙方每年应对甲方的高压电气设备进行一次预防性试验，以作为判断甲方高压电气设备能否挂网运行的依据。预防性试验应在合同生效后壹年内完成，具体时间由甲方根据生产计划合理安排，但应提前 5 天通知乙方，试验期间应安排 3 天停电时间；春节假期不安排试验。

⑤ 运行中设备出现缺陷或发生故障，乙方接到甲方通知后，应在 6 小时内到达现场，及时处理，尽快恢复供电。对未能即时处理的故障，乙方应协助甲方与有关部门对设备的检修或更换提出具体方案，经甲方同意后，由乙方具体实施。而设备的日常维护工作（电气设备的清理、操作等）应由甲方完成。年度预防性试验的有关申请停电手续，由乙方协助甲方办理。

二、费用及付款方式：

委托维护的电气设备收费，按肇庆市物价局肇价字[2001]57 号《关于调整用电设备代维护（试验）急修服务收费标准的批复》一文执行。电气设备试验收费按广东省建设委员会颁发的《广东省安装工程综合定额》及其相关规定执行。

1、按工程预算表所列代维护及预试项目的收费标准，经双方协商同意的各项费用包括：

① 高压设备代维护费每年_____（¥_____元）；

② 高压设备预试费每年_____整（¥_____元）；

以上两项费用壹年合计人民币_____整（¥_____元），开具____增值税专用发票。

2、付款方式：签订合同后按合同金额支付 20%作为首期款，2018 年在年底做完高压试验经、维护、保养等工作，提供试验报告后 25 个工作日支付合同金额的 30%；2019 年在年底做完高压试验经、维护、保养等工作，提供试验报告后 25 个工作日支付合同金额的 30%；到 2020 年__月__日维保期满后 25 个工作日支付合同金额的 20%。

3、下列情况所发生的各项费用，均应另行计收，而不包含在年度代维护费用范围内。

① 由于甲方人员违章操作而造成的人为设备损坏所需的检修费。

② 本维护年度设备检修所需人工费（按现行预算定额计算）累计超过年度维护费一倍及以上时所超出的部分费用。

③ 检修所需的设备材料费及需将设备运往其它地方处理的运输费。

- ④ 新更换设备检测试验费。
- ⑤ 高压计量设备损坏后的检测试验费。
- ⑥ 设备被盗或发生人为和外力的破坏及小动物引起的设备故障发生的费用。
- ⑦ 上述 6 项费用需经过甲方书面形式予以认可, 甲、乙双方以核对认可后的数据进行实际结算。

三、法律责任:

1、在本协议规定的有效期内, 代维护的高压电气设备发生故障或出现影响安全运行的缺陷, 乙方收到甲方通知后, 如没有到现场处理, 甲方有权向乙方索回本年度的不低于 10% 的代维护费。

2、甲方如不按时向乙方支付协议所列的费用, 经书面催告后 30 天内仍未支付所列费用, 乙方有权单方终止执行本协议, 并向甲方追讨实际维护及试验设备应得的报酬。

3、双方经协商同意, 或出现不可抗力的因素, 允许变更或解除协议。

4、如因人、畜、小动物碰触带电设备而引起的一切损失和责任, 由甲方与触电方协商解决, 与乙方无关。

5、甲、乙双方需遵守国务院颁发的《电力供应与使用条例》。为确保安全运行, 甲方不得擅自增加用电容量, 不得擅自向外转供电或者将自备电源擅自并网。如因此而引发的一切责任, 由甲方负责。

6、年度预试中, 发现设备缺陷乙方应在恢复送电前口头通知甲方, 并在 5 天内书面通知甲方, 乙方未及时告知甲方, 因而发生停电事故, 检修费用由乙方负责。甲方接到通知后, 应立即与乙方联系检修或自行调整负荷。如因甲方延误时间造成事故, 或超载运行损坏设备, 损失由甲方自负。

7、合同期内发生隐患或发生事故, 乙方应及时排除, 确保尽快恢复甲方正常生产。如隐患或事故已经导致甲方停产的, 在甲方已经提供足够的检修材料和设备时, 乙方应在 48 小时内排除故障, 否则, 甲方可寻求有资质的第三方参与排除故障, 由此产生的合理费用由乙方承担。

四、代维护的起止日期:

本协议双方商定的代维护日期从 2018 年__月__日起至 2020 年__月__日止, 共 2 年。过期代维护工作结束。

五、其它:

- 1、本协议一式肆份, 甲、乙双方各执两份。
- 2、甲、乙双方签章后, 本协议即生效。
- 3、在执行本协议的过程中, 双方如发生争议, 应当协商解决: 协商不成, 可通过司法程序解决。

甲方: 广东风华高新科技股份有限公司

乙方: _____

(盖章)

(盖章)

纳税人识别号: _____

代 表: _____

代 表: _____

联 系 人: _____

开 户 银 行: _____

联 系 电 话: _____

帐 号: _____

签 章 日 期: _____

签 章 日 期: _____

附件: 1、乙方联系人员通讯录;

2、维护工程报价表;

3、预试工程报价表。

施工项目安全承诺书

广东风华高新科技股份有限公司：

为保障施工安全，明确安全责任，我方就_____项目施工安全责任郑重承诺如下：

- 1、委派_____作为本项目施工的安全负责人，负责本项目施工安全。
- 2、严格执行国家及地方安全生产的政策、法令法规，遵守国家、行业有关安全施工规定，做好各项安全、防护及保险措施，确保施工安全。
- 3、保证派驻本项目现场的作业施工人员均已接受必要的安全培训教育和持有有效的作业资格证书，并熟练掌握作业安全操作技能。
- 4、为我方施工人员提供的作业的工具、安全防护用品、安全保险装置等均应符合相关安全技术规范的要求，且在安全检验的有效期内。
- 5、做好施工现场的各项施工防护、警示措施，确保施工过程及所有作业相关的物品不对建筑本身及厂家、行人、车辆、花木绿化等造成影响及损害。
- 6、施工人员严格遵守贵单位厂区的外来施工管理各项规定，在规定的时间内进行施工，并自觉接受并配合保安人员的查验。
- 7、及时做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
- 8、未经贵单位书面同意，不拆改原建筑物结构、各种设备管线及各种设施。如未经贵单位同意，擅自拆改原建筑物结构或设备管线等，由此发生的损失或事故（包括罚款），全部由我方承担。
- 9、施工过程中应自觉接受贵单位安全检查，对贵单位人员发现的施工安全隐患进行及时整改。
- 10、施工期间，因安全及防护措施问题，造成的一切事故，其事故责任及由此产生的一切费用，均由我方自行承担。
- 11、我方施工期间发生事故立即通知贵单位，并上报政府相关部门，按政府相关要求进行处理。
- 12、我方承诺我方的施工行为（包括但不限于打桩等）不影响、不损坏贵司所属的施工地点周边的建筑物包括建筑的内部结构，如有损坏，我方负赔偿责任，修复责任。

承诺单位：（盖章）_____

代 表 人：_____

时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

第五章 投标文件格式

电子城高压设备、线路维护保养及年度预防性 试验项目

投标文件

[一正五副，
开标一览表一份，WORD 档投标文件一份保存在 U 盘，U 盘与开标一览表一起单独密封一份]

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或授权人：_____（签名或盖章）

日期：_____

第一部分 自查及导读表（与投标文件一起密封）

（如未正确填写页码，可能会导致相应项目不通过或不得分）

1. 资格审查：

评审内容	招标文件要求（详见符合性审查表）	自查结论	证明资料
资格审查	投标人营业执照副本复印件加盖公章	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，成立年限至少 3 年	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	投标人必须具备国家电力监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》三级承装类、三级承修类、三级承试类或以上资质，以资质证书复印件加盖公章为准	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，以信息系统截图加盖公章	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	投标人近三年未与采购人有经济或合同纠纷	☐ 通过 ☐ 不通过	
	本项目不接受联合体投标	☐ 通过 ☐ 不通过	

注：1 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2 “证明资料”栏由填写投标文件中对应的页码。

2. 符合性审查：（如未通过投标资格审查，则不能进入符合性检查）

评审内容	招标文件要求（详见符合性审查表）	自查结论	证明资料
商务符合性	法定代表人身份证明及法人授权委托书证明	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件有法人代表签字或公章的，或签字人有法人代表有效委托的。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	投标保证金（40000 元）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	合同条款符合性	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
采购内容及要求	投标人的投标文件满足采购方采购内容及采购要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
配备人员及资质	按招标文件要求配备了项目负责人 1 名（具备国家注册二级建造师资格或以上）、维护人员 6 名以上（须有电监局进网作业电工证或高压进网电工证，或相当于同类资格的作业人员）、应急抢修队 6 名以上（资质同上）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
价格符合性	投标报价没有严重缺漏项	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	投标文件没有未报或少报规定的费用及税金	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	投标报价表包含开标一览表和报价明细表	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
围串标	无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	☐ 通过 ☐ 不通过	
投标文件没有其他导致废标的因素		☐ 通过 ☐ 不通过	

注：1 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2 “证明资料”栏由填写投标文件中对应的页码。

3. 符合性检查导读表:

(1) 评分总值最高为 100 分, 技术占 35 分, 商务占 25 分, 价格占 40 分, 具体如下:

序号	评价指标	评审项目	分值	评分标准	证明资料
1	技术	服务项目概括及特点(8分)	6-8	服务项目描述清晰, 有设备维护任务清单及运检内容、措施, 同比优	见投标文件第()页
			3-5	服务项目描述基本清晰, 有设备维护任务清单及运检内容、措施, 同比良	
			1-2	服务项目描述一般, 有设备维护任务清单及运检内容、措施, 同比一般	
		运行管理方案(9分)	7-9	方案针对性强, 方案全面, 且有年度可行的设备预试、定检、维护计划, 同比优	见投标文件第()页
			3-6	方案有基本的针对性, 方案本本全面, 且有年度基本可行的设备预试、定检、维护计划, 同比良	
			1-2	方案针对性一般, 方案有局限性, 且有年度设备预试、定检、维护计划, 同比一般	
		日常服务管理方案是否具体、可行、全面(7分)	6-7	日常服务管理方案最具体、最可行、最全面, 同比优	见投标文件第()页
			3-5	日常服务管理方案较具体、可行、较全面, 同比次之	
			1-2	日常服务管理方案不够具体、可行性较一般、基本全面, 同比较差	
		管理机构设立方案、运作流程(4分)	3-4	管理机构设立方案完善, 运作流程清晰	见投标文件第()页
			2	管理机构设立方案较完善, 运作流程基本清晰	
			0-1	管理机构设立方案不完善, 运作流程不清晰	
		维护检测人员的配备方案(4分)	3-4	维护检测人员的配备方案满足招标文件要求, 同比优	见投标文件第()页
			2	维护检测人员的配备方案满足招标文件要求, 同比良	
			0-1	维护检测人员的配备方案满足招标文件要求, 同比一般	
		服务管理承诺、目标(3分)	3	服务管理各项质量指标明确	见投标文件第()页
			2	服务管理各项质量指标基本清晰	
			0-1	服务管理各项质量指标含糊不清	
		小计	35		
2	商务	注册资金(5分)	5	大于或等于 8000 万元	见投标文件第()页
			3	大于或等于 5000 万元, 小于 8000 万元	
			1	小于 5000 万元	
		公司资质(5分)	5	投标人具有《承装(修、试)电力设施许可证》一级承装、一级承修、一级承试类。	见投标文件第()页
			3	投标人具有《承装(修、试)电力设施许可证》二级承装、二级承修、二级承试类。	
			1	投标人具有《承装(修、试)电力设施许可证》三级承装、三级承修、三级承试类。	
		ISO 资格认证(2分)	2	企业同时具有(安全质量、职业健康、环境)管理体系 ISO 资格认证证书(具备一项或两项不得分)	见投标文件第()页

		同类项目业绩（8分）	0-8	2015年以来完成的同类项目（110kV及以上输电或变电运行、维护项目）单项合同金额每年30万元或以上的业绩（提供合同要点复印件或验收报告复印件） 每个业绩得1分，没有得0分。	见投标文件第（）页
		客户评价（依据业绩表所列项目的业主评价，评价文件加盖客户公章）(5分)	0-5	2015年以来，横向比较客户评价（好评）情况，评价较好（或优秀）的每个1分，评价不佳（或未有提供评价文件的）的0分。	见投标文件第（）页
		小计	25		
3	价格	最低价格基准法	40	报价评分采用最低价基准法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(基准价÷投标报价)×40	见投标文件第（）页
		得分合计	100		

（2）投标人总得分=技术得分+商务得分+报价得分。

评委会全体成员各自独立量化计分的评审事项，评委会成员为七人以上的，应当去掉一个最高分及一个最低分之后再进行算术平均或者汇总。

备注：“导读”栏填写投标文件中对应的页码。

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

第二部分 投标文件

1.投标书

致：广东风华高新科技股份有限公司

根据贵方_____项目采购的招标公告，_____（代表人姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交下述文件正本一份、副本五份、开标一览表一份，

WORD 档投标文件一份保存在 U 盘，U 盘（1 个）与开标一览表一起单独密封：

- （1）投标书
- （2）法定代表人身份证明书
- （3）法定代表人授权委托书
- （4）资格声明函
- （5）投标保证金承诺函
- （6）投标人情况一览表
- （7）合同
- （8）项目采购内容及要求
- （9）开标一览表
- （10）投标分项报价表
- （11）技术评审资料一览表
- （12）商务评审资料一览表
- （13）公司情况说明书
- （14）投标人认为需要提供的其它说明和资料
- （15）廉政承诺函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。
- 2、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 3、本投标有效期为开标日起九十个日历日。
- 4、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

投标人代表签字_____

电话_____

投标人名称_____

传真_____

公章_____

电子邮件_____

日期_____

2. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

是_____（投标人）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

投标人（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

3. 法定代表人授权委托书

致广东风华高新科技股份有限公司：

本授权委托书声明：现授权委托_____先生/女士_____（职务）为我公司代理人，代表本单位参加贵方组织的_____项目的投标活动；代表本单位处理与之有关的一切事务，并签署所有的有关文件资料。

本授权有效期：_____年____月____日至_____年____月____日，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销为失效。

代理人无转委托。特此委托。

代理人姓名：_____性别：_____年龄：_____身份证号：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

被授权人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

投标人：（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

日期：_____年____月____日

4.资格声明函

致：广东风华高新科技股份有限公司

关于贵方_____（招标公告的时间）电子城高压设备、线路维护保养及年度预防性试验项目（项目编号：NO.F18019）的招标公告，本签字人愿意参加投标，并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由_____工商局（全称）签发的我方营业执照正本复印件一份（盖公章）。

2. 投标人必须具备国家电力监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》三级承装类、三级承修类、三级承试类或以上资质，提供资质证书复印件加盖公章。

3.投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息，提供信息系统截图加盖公章。

4.其它的资格证明文件（盖公章）。

5.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：

名称：_____

地址：_____

电话：_____

单位盖章：_____

投标人代表：

签字：_____

传真 _____

日期： _____年____ 月____日

5.投标保证金承诺函

致：广东风华高新科技股份有限公司

本承诺函为本投标人参加贵公司的电子城高压设备、线路维护保养及年度预防性试验项目（项目编号：NO. F18019），项目招标而提供的保证金承诺函。本投标人在投标时缴纳投标保证金人民币肆万元整。

本保证金义务的条件是：

- 1、如果投标人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标书；
- 2、如果投标人在投标书规定的投标有效期对投标文件进行实质性的修改；
- 3、如果投标人在投标有效期内收到贵司的中标通知后：不能或拒绝按投标须知和贵司的要求签署合同协议书或拒绝交货；
- 4、如果投标人在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容；
- 5、如果投标人违反投标纪律或有围串标行为或招标文件中有关投标保证金的其他规定。

本承诺函在投标须知中规定的投标有效期满后 7 天内保持有效；或在贵司延长的投标有效期（如果有）满后 7 天内保持有效，在此期间，若投标人发生了违反上述保证金义务的条件中的任意一条，贵司有权没收该投标保证金，投标人无异议。

附：银行转账凭证复印件

银行转账单粘贴处

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年____月____日

6.投标人情况一览表

基本信息	企业名称:			地址:		
	成立时间:			注册资金:		
	总资产:			净资产:		
	纳税人资格:	一般纳税人 ☐ 是 ☐ 小规模纳税人 ☐ 是 ☐ 其他:				
	企业类型	国有企业 ☐ 上市公司 ☐ 外商独资 ☐ 民营企业 ☐ 合资企业 ☐ 其他				
	总经理:		联系电话:		E-mail:	
	业务联系人:		联系电话:		E-mail:	
	网址:			传真:		
人员情况	员工总人数		高级职称人数		中级职称人数	
办公情况	办公楼面积:			正常工作:	天/周	
	2015 年营业额:			2016 年营业额:		
拥有资质						
主要业务信息	主 营 业 务 范 围:					
	业务	2015 年 营业额	2016 年 营业额	2017 年 营业额		
主要竞争对手						
公司的优势有哪些						
公司的未来重点发展方向						
近年主要业绩情况	客户名称	服务时间	合同金额	服务业务		
体系认证情况	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO9000 认证。 若是, 附证书。若否, 计划何时认证?					
	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO14000 认证。 若是, 附证书。若否, 计划何时认证?					
	其他认证:					

投标人代表签字: _____

单 位 盖 章: _____

日期: _____年____月____日

7. 合 同

完全响应招标文件合同条款 、施工项目安全承诺书。

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

8. 项目采购内容及要求

完全响应招标文件的采购内容及要求。

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

9. 开标一览表

投标人名称: _____

项目编号: NO.F18019

项目名称	项目总报价（人民币报价）	税种及税率	备注
电子城高压设备、 线路维护保养及年 度预防性试验项目	每年： 大 写： 小 写：	增值税专票__%	
两年服务期总合计 价	大 写： 小 写：	增值税专票__%	

说明：

1、该项目报价为单价包干报价，报价包括完成合同规定的 110KV 变电站及 10KV 配电房的维护保养和年度预防性试验等工作内容的所有费用及税杂费等。

2、项目总报价栏须用文字和数字两种方式表示，投标总价必须准确唯一，以此为准。

3、投标报价为人民币报价，所报价格为含税价，服务地为采购方厂区，**投标报价必须注明清楚是含增值税专用发票或是增值税普通发票，如增值税专票 6%等。**

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标人须知”的规定提交，与 U 盘一起单独密封后与正本标书放在一起。

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日 期: _____年____ 月____

10. 投标分项报价表

投标人名称：_____

项目编号：_____

单位：元·含税

序号	配电室类别	配电室名称	每年预防性试验报价	每年维护保养费报价	每年小计金额	税种税率
1	10KV 配电房	风华 I 电房				增值税专票__%
2		风华 II 电房				
3		风华III电房				
4		风华 101 电房				
5		风华新动力电房				
6		风华新增电房				
每年 10KV 配电房合计价						
7	110KV 变电站	110KV 风华变电站				
每年 110KV 配电房合计价						
每年费用总合计价						
两年服务期费用总合计价						

说明：

- 1、该项目报价为单价包干报价，报价包括完成合同规定的 110KV 变电站及 10KV 配电房的维护保养和年度预防性试验等工作内容的所有费用及税杂费等。
- 2、两年服务期费用总合计价应等于“开标一览表”中的两年服务期总合计报价。
- 3、报价单位为人民币，以上列项全部为含税报价，**投标报价必须注明清楚是含增值税专用发票或是增值税普通发票，如增值税专票 6% 等。**

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日 期：_____年____月____

11. 技术评审资料一览表

请按以下顺序提供项目技术评审资料，该项作为评标依据之一，请真实、详细填写。（可附页）

①请编制服务项目概括及特点；

②请编制项目运行管理方案；

③请编制日常服务管理方案；

④请编制项目管理机构设立方案、运作流程；

⑤请编制项目维护检测人员的配备方案，附配备人员的资质证书，最低配置要求为：项目负责人 1 名（具备国家注册二级建造师资格或以上）、维护人员 6 名以上（须有电监局进网作业电工证或高压进网电工证，或相当于同类资格的作业人员）、应急抢修队 6 名以上（资质同上）；

⑥请编制项目服务管理承诺、目标。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

12. 商务评审资料一览表

请按以下顺序提供项目的商务评审资料，该项作为评标依据之一，请真实、详细填写。（可附页）

①请提供企业营业执照复印件加盖公章，需有注册资金显示；

②请提供《承装（修、试）电力设施许可证》复印件加盖公章，需有承装、承修及承试等级显示；

③请提供 ISO 资格认证证书复印件加盖公章，包括但不限于安全质量、职业健康、环境等管理体系 ISO 资格认证证书。

④请按以下格式列出 2015 年至今完成的同类项目成功案例(110KV 及以上输电或变电运行、维护项目) 单项合同金额每年 30 万元或以上的业绩，数量不限：

序号	项目名称	客户名称	执行时间	合同金额	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...	...				...

提供上表中所列业绩案例的合同要点复印件或验收报告复印件加盖公章。

⑤提供 2015 年以来的客户评价：提供以上业绩表所列项目的业主评价，评价文件加盖客户公章，数量不限。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

13. 公司情况说明书

（公司简介等资料，可附页）

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

14. 投标人认为需要提供的其他说明和资料（可附页）

15. 廉政承诺函

为了进一步密切贵我双方的业务合作关系，共同促进各自的业务发展和廉政建设，我方兹此签订《廉政承诺函》。具体内容如下：

- 1、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送任何形式的好处费、回扣费和关系费；
- 2、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送现金、金银饰品、贵重物品、各类有价证券、各类磁卡等；
- 3、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系，为贵方人员提供资金参加娱乐、旅游、过生日、婚礼等方面的宴请活动；
- 4、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系为贵方人员报销理应由其个人承担的各类费用。
- 5、我方及我方人员不得为贵方人员的亲属、朋友等安排工作以及为其提供应由贵方人员支付的各种费用。
- 6、我方支持贵方的诚信廉洁建设，若贵方人员在日常业务过程中有索贿行为，必须拒绝，并向贵方人员主管部门投诉，由贵方按照有关规定处理。
- 7、我方向贵方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保持真实、准确。

我方承诺承担以下违约责任：

贵方发现我方单位向贵方有关人员进行违背本承诺内容的活动时，贵方应以书面通知形式告知我方，经核查属实，我方承诺承担以下责任：

贵方如发现我方有违反本承诺，采用不正当的手段行贿贵方人员等不正当行为的，贵方有权立即终止或解除与我方的合作关系，冻结货款，并有权追索我方用不正当手段获取的非法所得，因此而造成的一切损失由我方承担。同时，贵方可根据情节轻重追究我方责任，有权按照贿赂及其它不正当利益金额的二十倍或交易金额 5~10% 的标准向我方收取廉洁违约金。

贵方的含义：股份公司所属的全资子(分)公司和控股公司。

我方的含义：与贵方签订相应的合同、协议、方（预）案等形式的业务合作书的各业务单位。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日 期： _____年____月____

投诉部门：风华高科纪检监察部
投诉电话：0758-6923518